



ÜGYIRATSZÁM: TFAFO-27/ 2 /2019 (TFAFO-645/2018)
ÜGYINTÉZŐ: NAGY TIBOR
TELEFON: +36-1-459-7952
FAX: +36-1-459-7668
E-MAIL: tavhoengedelyezes@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: 378/2019

TÁRGY: A 305/2006 SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIADOTT
TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

- I.1. A Hivatal a **MOHÁCS-HŐ Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22.; cégjegyzékszám: 02 09 061690; adószám: 11003746-2-02; a továbbiakban: **Engedélyes**) a 2006.06.30. napján kelt 305/2006 számú határozattal – Mohács települést illetően – kiadott, és a legutóbb 893/2014 számon módosított távhőtermelői működési engedélye (a továbbiakban: **Engedély**) módosítása iránti kérelmének **helyt ad**.
- I.2. A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett és hivatalból végzett módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazó mellékletben (a továbbiakban: **Melléklet**) feltüntetett értékekre és adatokra **módosítja**.
- I.3. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
- II. A Hivatalnak igazgatási szolgáltatási díj megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az Engedélyes az eljárás során azt leróta.
A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
- III. A határozat ellen közigazgatási per megindításának van helye a közléstől számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, amennyiben egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

INDOKOLÁS

Előzmények

Az Engedélyes a Hivatalhoz 2018. december 12-én érkezett beadványában kérte az Engedély módosítását. Az Engedélyes a kérelmét azzal indokolta, hogy a Vörösmarty utcai telephelyén lecserélésre kerültek a korábbi gázkazánok új, modulációs gázégővel rendelkező kondenzációs üzemű gázkazánokra.

A kérelméhez csatolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást, a pontforrás levegővédelmi működési engedélyt, a távfűtő rendszer sematikus rajzát és a technológiai adatokat tartalmazó mellékletet.

Az Engedélyes a 2019. január 15-én érkezett beadványában kiegészítette és pontosította a kérelmét a kazánok névleges hőteljesítménye, hatásfoka és maradó élettartama vonatkozásában. Csatolta továbbá a 2 új kazán beüzemelési dokumentumait, valamint az energetikai és hidraulikai kapcsolási rajzát.

Megállapítások

A Hivatal a kérelmet, a kérelemhez csatolt iratokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok formailag és tartalmilag megfelelnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: **Tszt.**), valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) kormányrendeletben (a továbbiakban: **Tszt.-Vhr.**) foglaltaknak.

Az Engedélyben foglalt távhőtermelői tevékenység Engedélyes kérelme szerinti módosítása megfelel a Tszt. 18. §-ában, valamint a Tszt.-Vhr.-ben az Engedélyesre vonatkozóan – a folyamatos és biztonságos távhőellátás teljesítésére vonatkozó kötelezettsége érdekében – előírt követelményeknek. Ezért a Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az Engedélyesnél történt változások és átalakítások következményeképpen a **Melléklet „A” részének** tartalma a következők szerint módosul:

Az „**AI.** Az Engedélyes főbb adatai” táblázatban az alábbi módosítások történnek:

- A „*Befektetett eszközök engedélykéréskor*” adat „*Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor*” adatra módosul, valamint a korábbi 668 MFt, helyett 281,185 MFt kerül feltüntetésre.
- Az „*Összes beépített hőteljesítménye*” megnevezésű sor értéke 14,435 MW-ról 14,493 MW-ra nő.

Az „**AII.** A távhőtermelő létesítmény (telephelyek) főbb adatai” táblázatban az alábbi módosítások történnek:

Az „**a) Telephely**” esetében:

- Az „*Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége*” megnevezésű adat a „*Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége*” adatra módosul, értéke pedig 30 000 GJ/év-re.

A „**b) Telephely**” esetében:

- A „*Beépített (névleges) hőteljesítmény*” és a „*Rendelkezésre álló hőteljesítőképeség*” értéke is 0,434 MW-ról 0,492 MW-ra nő.
- Az „*Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége*” megnevezésű sor „*Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége*” megnevezésűre változik, és a sor tartalma a korábbi 2 600 GJ/év-ről 3 200 GJ/év-re emelkedik.

Az Engedélyesnél a **Melléklet „B” részének** tartalma a következők szerint változik:

A Liszt Ferenc utcai telephely esetében:

- A „*Keringtetett névleges tömegáram*” megnevezésű sor tartalma a korábbi 0,4-3,86 t/h-ról 0,4-400 t/h-ra emelkedik.
- A táblázat kiegészül a „*Legalacsonyabb tüzelőteljesítmény*” megnevezésű sorral, melynek értéke 1,58 MW.

A Vörösmarty utcai telephely esetében:

- A „*Típus*” megnevezésű sor tartalma Vitoplex 200-ról Vitocrossal 200-ra változik.
- A „*Névleges teljesítmény*” megnevezésű sor tartalma 0,217 MW-ról 0,246 MW-ra változik.
- A táblázat kiegészül a „*Keringtetett névleges tömegáram*” megnevezésű sorral, melynek értéke 0,1-40 t/h.
- A táblázat kiegészül a „*Legalacsonyabb tüzelőteljesítmény*” megnevezésű sorral, melynek értéke 0,06 MW.
- A melegvíz kazánok „*Éves átlagos hatásfok*” megnevezésű sor „*Kazánhatásfok*” megnevezésűre módosul, tartalma 84%-ról 98% (Hf) 109% (Ha)-ra emelkedik.
- A melegvíz kazánok „*Maradó/tervezett élettartam*” megnevezésű sor „*Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja*” megnevezésűre módosul, tartalma 2026.-ról 2028. 12.31.-re változik.

Az Engedélyes kérelmén túl a **Melléklet „A” részének** tartalma az alábbiak szerint módosul:

- Az „A/I. Az Engedélyes főbb adatai” megnevezésű táblázatban:
A „*Főtevékenység*” elnevezésű sor tartalma „*3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás*”-ra módosul.
A „*Kapcsolódó tevékenységek*” elnevezésű sor tartalma „*cégkivonat szerint*”-re módosul, tekintettel arra, hogy a cégkivonat tartalmának az Engedélyes szándéka szerinti megváltozását – a kapcsolódó tevékenységek tekintetében – a mindenkor hatályos cégkivonat tartalmazza. Ezáltal az egyes változásoknak az Engedélyben történő – engedélymódosításon keresztül – átvezetése szükségtelenné válik, és így nem jelentkezik indokolatlan adminisztrációs és gazdasági teher sem az Engedélyes, sem a Hivatal számára.
- Az „A/II. A távhőtermelő létesítmény (telephelyek) főbb adatai” megnevezésű táblázatok esetében:
A „*Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)*” elnevezésű sor tartalma „*saját távhőszolgáltatási célra termel*”-re módosul.
A 10-12. sorok tartalma törlésre kerül, tekintettel arra, hogy az Engedélyes saját távhőszolgáltatási célra termel.
Az „*Energiahordozó származása és beszerzési módja*” megnevezésű sorban eddig feltüntetett adat „*FŐGÁZ Zrt.*”-ről „*földgáz elosztóhálózat, szabadpiac*”-ra módosul, tekintettel arra, hogy a felhasznált energiahordozó beszerzésére szerződött szabadpiaci partner időről időre változhat, és ez jellemzően nincs közvetlen befolyással a távhőellátás biztonságára.
A 18-25. sorok törlésre kerülnek, tekintettel arra, hogy azok a létesítésre vonatkozó információkat tartalmazták, így a működési engedélyben indokolatlan azok feltüntetése.

E határozatot a Hivatal a Tsz. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.

Az eljárási költségről a Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezik.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. melléklet C. táblázatának 20. b) pontja rendelkezik.

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az **Ákr.** 81. § (1) bekezdésén alapszik. Az **Ákr.** 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, az **Ákr.** 114. § (1) bekezdése biztosítja a közigazgatási per lehetőségét. A perindítás határideje a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 39. § (1) bekezdésén, a közigazgatási cselekmény keresetlevél benyújtásától függetlenül történő hatályosulása a **Kp.** 39. § (6) bekezdésén alapszik. A Hivatal a tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a **Kp.** 77. § (2) bekezdése alapján adta meg.

Budapest, 2019. február

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes

Kapják:

- 1./ MOHÁCS-HŐ Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- 2./ Hivatal, Táv hő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
- 3./ Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály (tájékoztatásul)

Melléklet

„A”

AI. Az Engedélyes főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Gazdálkodó szervezet (Engedélyes) cégneve	-	MOHÁCS-HŐ Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2.	Rövid neve	-	MOHÁCS-HŐ Kft.
3.	Székhelye	-	7700 Mohács, Liszt Ferenc u.22.
4.	Létesítő okiratának kelte	dátum	1992.12.14.
5.	Cégformája	-	korlátolt felelősségű társaság
6.	Cégjegyzék száma	-	02-09-061690
7.	Adószáma	-	11003746-2-02
8.	Jegyzett tőkéje	MFt	88,7
9.	Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor*	MFt	281,185
10.	Tevékenységi köre		
11.	Főtevékenység	-	3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
12.	Kapcsolódó tevékenységek	-	Cégkivont szerint
13.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített villamos teljesítménye*	MW	0
14.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített hőteljesítménye*	MW	14,493

* a jelen Engedély vonatkozásában

A/II. A távhőtermelő létesítmény (telephelyek) főbb adatai

a) Telephely

Szám	Megnevezés	Mértékegység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Liszt Ferenc utcai
2.	Telephely címe	-	7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	0
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	0
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	0
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	14,001
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	14,001
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	30 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	-
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	földgáz elosztó hálózat, szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1986.

b) Telephely

Szám	Megnevezés	Mértékegység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Vörösmarty utcai
2.	Telephely címe	-	7700 Mohács, Vörösmarty u. 2.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	0
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	0
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	0
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	0,492
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	0,492
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	3200
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	-
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	földgáz elosztó hálózat, szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	2006

„ B”

Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai

a) Telephely megnevezése: Liszt Ferenc utcai

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
		1.	2.	3.
Helyszám	-	1.	2.	3.
Gyártó	-	Viessmann	Viessmann	Viessmann
Típus	-	Vitomax 200-LW	Vitomax 200-LW	Vitomax 200-LW
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	-	nem	nem	nem
Névleges teljesítmény	MW	4,667	4,667	4,667
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	0,4-400	0,4-400	0,4-400
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	100	100	100
Kazánhatásfok	%	96	96	96
Legalacsonyabb tüzelőtelteljesítmény	MW	1,58	1,58	1,58
Üzembehelyezés időpontja	dátum	2013.	2013.	2013.
Maradó/tervezett élettartam lejáratának ideje	dátum	2033.	2033.	2033.

b) Telephely megnevezése: Vörösmarty utcai

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok	
		1.	2.
Helyszám	-	1.	2.
Gyártó	-	Viessmann	Viessmann
Típus	-	Vitocrossal 200	Vitocrossal 200
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	-	igen	igen
Névleges teljesítmény	MW	0,246	0,246
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	0,1-40	0,1-40
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90	90
Kazánhatásfok	%	98 (Hf) 109 (Ha)	98 (Hf) 109 (Ha)
Legalacsonyabb tüzelőtelteljesítmény	MW	0,06	0,06
Üzembehelyezés időpontja	dátum	2018.09.10.	2018.09.10.
Maradó/tervezett élettartam lejáratának ideje	dátum	2028.12.31.	2028.12.31.